

*Freiwillige* *Warfleth*  
**FEUERWEHR**

Datum: 15.11.2014

Zeit: 16:20 Uhr

In einer Schiffbauhalle wurde ein Druckknopfmelder betätigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass dieser durch ein Gerüst ausgelöst wurde. Das Gerüst hing in einem Kran und hat mit einer Ecke den Druckmelder getroffen. Die Feuerwehren Warfleth und Hekeln schalteten die Brandmeldeanlage wieder betriebsbereit.