

Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 07.10.2015

Zeit: 14:44 Uhr

Bei Wartungsarbeiten an der Hallenbeleuchtung einer Schiffbauhalle, ist man mit einer Hubarbeitsbühne in den Lichtschrankbereich der Brandmeldeanlage geraten. Dadurch wurde Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehren Warfleth und Hekeln brauchten nicht eingesetzt werden.