

Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 04.05.2016

Zeit: 12:43 Uhr

Ein Rauchmelder hat in einer Halle, in der Kunststoffe verarbeitet werden, aus unerklärlichen Gründen ausgelöst. Es konnte kein Feuer festgestellt werden. Auch das Absuchen der Nebenräume brachte keinen Hinweis auf Feuer. Die Feuerwehren Warfleth und Hekeln schalteten die Brandmeldeanlage wieder betriebsbereit.