

*Freiwillige* *Warfleth*  
**FEUERWEHR**

Datum: 03.07.2019

Zeit: 07:41 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen wurden die Kameraden der Feuerwehren Warfleth und Hekeln nach Motzen zu einem Metallverarbeitungsbetrieb gerufen.

Die dort installierte Brandmeldeanlage in einem Container für Chemische Gebinde hatte Alarm ausgelöst. Nach Absuchen der betreffenden Objekte konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Ursache für die Auslösung waren 3 etwas zu heiß gewordene Gebinde Eimer, welche angefangen hatten eine leichte Rauchentwicklung zu produzieren. Die betreffenden Eimer wurden von einem Atemschutzgeräteträger ins freie gebracht um dort in einen bereitgestellten Behälter mit Wasser gestellt zu werden. Hier können nun die mittlerweile bis auf 80 Grad aufgeheizten

*Freiwillige*

*Warfleth*

# **FEUERWEHR**

Eimer herunterkühlen.

Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Gegen 08:45 Uhr konnten die eingesetzten Kräfte wieder im Feuerwehrhaus einrücken und ihre Fahrzeuge wieder einsatzbereit machen.