

Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 23.02.2020

Zeit: 14:17 Uhr

Zu einem Entstehungsbrand nach Ganspe, wurde die Feuerwehr Warfleth alarmiert. Dort qualmte es aus unerklärlichen Gründen aus einem Stromverteilerkasten des Örtlichen Energieversorgers. Nach Untersuchung des Kastens, mit Hilfe der Wärmebildkamera, konnte festgestellt werden, dass es im Inneren zu einem Kurzschluss gekommen war. Der hinzu alarmierte Energieversorger klemmte den Kasten zur Vorsicht ab. Gegen 15.15 Uhr konnten die Kameradinnen und Kameraden wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Betriebsbereitschaft der Fahrzeuge herstellen.