

Freiwillige **FEUERWEHR** Warfleth

Datum: 01.02.2022

Zeit: 10:56 Uhr

Heute wurden wir zusammen mit der Feuerwehr Hekeln nach Motzen zu einem Metallverarbeitungsbetrieb gerufen. Die dort installierte Brandmeldeanlage in einem Fertigungshallenbereich hatte Alarm ausgelöst. Nach Absuchen des Objektes konnte kein Feuer oder Rauch festgestellt werden. Durch Reinigungsarbeiten an einem Staubfilter wurde Alarm ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde betriebsbereit geschaltet und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Kräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.