Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 16.02.2025

Zeit: 08:38 Uhr

Am vergangenen Sonntag wurden die Feuerwehren Warfleth und Hekeln zu einem Metallverarbeitungsbetrieb in Motzen alarmiert. Der Sicherheitsdienst meldete eine aktivierte Alarmhupe an einem Chemielager. Nach eingehender Untersuchung des Objekts konnten weder Brandherd noch Rauchentwicklung festgestellt werden. Ein technischer Defekt der Alarmeinrichtung wird vermutet. Nach ca. 30 Minuten erfolgte die Objektübergabe an den Betreiber/Sicherheitsdienst, wonach die Einsatzkräfte abrücken und die Einsatzbereitschaft ihrer Fahrzeuge melden konnten.